

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. БРЕСТОВИЦА

от 27.10.2021г. до 02.11.2021г.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	27.10.2021г.	02.11.2021г.	с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. "Въча" № 10	Цвят	°цветност	<5 ⁰ / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Мътност	FNU	<0,5 / приемлива/	Приемлива за потребителите
				Активна реакция	pH	7,39±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
				Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
				Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
				Нитрати	mg/l	2,4±0,4	50
				Манган	µg/l	<1,4	50
				Електропроводимост	µS cm ⁻¹	318±12	2000
				Остатъчен хлор	mg/l	0,70±0,07	0,3-0,4
				Мирис	бал	2 / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Манган	µg/l	<40	50

2.	27.10.2021г.	02.11.2021г.	с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. "Ген. Гурко" № 16	Цвят	°цветност	<5 ⁰ / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Мътност	FNU	<0,5 /приемлива/	Приемлива за потребителите
				Активна реакция	pH	7,42±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
				Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
				Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
				Нитрати	mg/l	3,0±0,5	50
				Манган	µg/l	<1,4	50
				Електропроводимост	µS cm ⁻¹	312±12	2000
				Остатъчен хлор	mg/l	0,70±0,07	0,3-0,4
				Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
				Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Манган	µg/l	<40	50

3.	27.10.2021г.	02.11.2021г.	с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив - вода от чешма в частен дом, ул. “ Патриарх Евтимий “ № 1	Цвят	°цветност	<5 ⁰ / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Мътност	FNU	<0,5 /приемлива/	Приемлива за потребителите
				Активна реакция	pH	7,44±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
				Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
				Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
				Нитрати	mg/l	2,5±0,4	50
				Манган	µg/l	<1,4	50
				Електропроводимост	µS cm ⁻¹	315±12	2000
				Остатъчен хлор	mg/l	0,70±0,07	0,3-0,4
				Мирис	бал	2 /приемлив/	Приемлив за потребителите
				Вкус	-	без привкус / приемлив/	Приемлив за потребителите
				Манган	µg/l	<40	50

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели